

回 答 書

令和 8 年 7 月 1 6 日

入札参加業者 殿

塩竈市立病院

事業管理者 福原 賢治

令和 8 年 6 月 2 6 日付塩竈市立病院事後審査型制限付き一般競争入札公告に関して、質問要領に基づき質問を受け付けましたので、下記のとおり回答します。

記

件 名 令 8 - 単 塩竈市立病院改修工事

質問事項

Q 1 .

1 期工事仮設計画図 1 (D-105) において、作業員足場資材荷上足場がありますが、そこまでの動線は誘導員を配置したうえで、2 期工事と同様と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。

A 1 .

お見込みのとおりです。

なお、1 期工事の誘導員配置については契約後の協議対象とします。

Q 2 .

参考数量表の 3 階西病棟、内外装において、外壁 ALC 張替え工事 1 式とありますが、雑詳細図 16 (D-65) の AD-2 撤去後の ALC 板 t 50 新設と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。

A 2 .

AD-2 撤去後の ALC 板 t 50 新設及び AD-001 新設部周囲の ALC 板撤去・新設及び鉄骨下地工事です。